



Diözesan-
Caritasverband für das
Erzbistum Köln e. V.

HEIZENERGIE SPAREN IN DER KITA

UMWELT- / KLIMACHECK IN DIENSTEN UND VERBÄNDEN DER CARITAS

Die Nutzung von Räumen in Kitas erfordert in den Heizmonaten höhere Temperaturen als beispielsweise in Büroräumen. Das ist mit einem hohen, aber nicht vermeidbaren Energieverbrauch verbunden. Zugleich ist bei höheren Raumtemperaturen das Sparpotenzial hoch, wenn man Gewohnheiten ändert, die zu unnötigem Ressourcenverbrauch führen. Daher sollten alle Erzieher_innen und weiteren Mitarbeitenden sehr auf einen energiesparenden Umgang mit Heizwärme achten.

Dazu zählt eine regelmäßige Prüfung, ob alle **Heizkörper freigestellt** sind und keine Gegenstände darauf abgelegt sind/werden, damit die Heizungsluft sich im Raum gut verteilen kann und die Heizenergie optimal genutzt wird. Auch Vorhänge können unnötig Heizenergie kosten, wenn sie die Heizkörper verdecken.

Beim Öffnen von **Türen und Fenstern** geht warme Luft verloren. Daher sollen Türen und Fenster soweit wie möglich geschlossen bleiben.

Eine dauerhaft offene Eingangstür als Willkommenszeichen sollte vermieden werden. Das erforderliche **Lüften** der Räume sollte durch kurzes und regelmäßiges Stoßlüften erfolgen, statt Fenster lange gekippt zu lassen.

Während des Lüftens sollten die Heizthermostate ausgestellt werden, da sich die Thermostate bei Berührung mit kalter Außenluft sonst besonders stark öffnen.

Wichtig beim Energiesparen ist, dass alle mitmachen. Daher sollten die Leitungskräfte alle **Mitarbeitenden sensibilisieren** und motivieren. Auch eine Einbindung der Kinder ist durch pädagogische Maßnahmen möglich.

Für die Nachtabsenkung der Heizkörper und für **Schließzeiten** sollten durch den/mit dem **Träger/der Hausverwaltung/Haustechnik** Konzepte erarbeitet und Einstellungen vorgenommen werden.

Kurzfristig kann eine tägliche Absenkung der Heiztemperatur um einige Grad kurz vor Schließung der Kita umgesetzt werden (z.B. Nachtabsenkung auf 15°C).

In Kooperation mit



Diözesan-
Caritasverband für das
Erzbistum Köln e. V.

CHECKLISTE:

Name Beteiligte/Gremium:

Erste Bestandsaufnahme:

Aktueller Stand:

Wiedervorlage:

	Erfüllt	Zu erledigen	Trifft nicht für uns zu.
In der Heizsaison wird die Eingangstür geschlossen gehalten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Gelüftet wird durch kurzes Stoßlüften statt langem Kipplüften.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Heizkörper stehen frei und sind nicht zugestellt oder bedeckt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Heizkörper werden beim Lüften ausgedreht.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Thermostate werden kurz vor dem Schließen der Kita heruntergestellt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Alle Mitarbeitenden sind für das Thema Heizenergie sparen sensibilisiert.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Weitere Informationen:

[Faltblatt Energiesparen Kitas Niedersachsen](#)

www.stromspar-check.de

[Handreichung Klima Kita Netzwerk](#)

<https://www.ufu.de/wp-content/uploads/2020/02/Energierundgang-und-Energiespartipps.pdf>

<https://www.caritasnet.de/themen/armut/energiearmut/>

In Kooperation mit